
Siemens Indus.Sector Haupt-/Not-Aus-Schalter 3p. 32A 11,5kW/400V



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0709123
EAN	4011209403147
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3LD22300TK13
Hersteller-Typ	3LD2230-0TK13
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lasttrennschalter

Technische Informationen

Ausführung als Hauptschalter	
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	
Ausführung als Sicherheitsscha	
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	
Max. Bemessungsbetriebsspan	690V
Bemessungsdauerstrom Iu	32A
Bemessungsbetriebsleistung be	9.5kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	11.5kW
Polzahl	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anzahl der Hilfskontakte als Scl	
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	
Motorantrieb optional	
Motorantrieb integriert	
Spannungsauslöser optional	
Gerätebauart	
Geeignet für Bodenbefestigung	
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	
Geeignet für Frontbefestigung Z	
Geeignet für Verteilereinbau	
Geeignet für Zwischenbau	
Ausführung des Betätigungselements	
Verriegelbar	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Schutzart (IP), frontseitig	

Siemens Indus.Sector Haupt-/Not-Aus-Schalter 3p.

32A 11,5kW/400V 3LD2230-0TK13 Ausführung als Hauptschalter, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter, Ausführung als Sicherheitsschalter, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung, Max.

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 9,5kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 11,5kW, Polzahl 3, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Bodenbefestigung, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Verriegelbar, Anschlussart Hauptstromkreis Rahmenklemme, Schutzart (IP), frontseitig IP44, Haupt -/Not-Aus-Schalter 3-polig IU=32, P/AC-23A bei 400V=11,5kW Bodenbefestigung Hutschienen -/Zweilochbefestigung Knebel rot/gelb

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Haupt-/Not-Aus-Schalter 3p. 32A 11,5kW/400V online]

kaufen