

Siemens Indus.Sector Stern-Dreieck-Kombination 11kW/400V 24VAC S

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0786379
EAN	4011209838499
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RA24238XF321AC2
Hersteller-Typ	3RA2423-8XF32-1AC2
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Schützkombination



Technische Informationen

Funktion
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung 24...24V
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei 11kW
Anschlussart Hauptstromkreis
Schutzart (IP)

Siemens Indus.Sector Stern-Dreieck-Kombination 11kW/400V 24VAC S0
3RA2423-8XF32-1AC2 Funktion Stern-Dreieck-Schütz,
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V 17A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 11kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP20, Nach wie vor wird der Stern-Dreieck-Anlauf zum Einschalten von Drehstrom-Asynchronmotoren verwendet.

Bei der Umschaltung von Stern- in Dreieck können aber verstärkt durch eine ungünstige Konstellation von Netzfrequenz und Läuferfeld, Ausgleichsvorgänge im Motor auftreten, die zu größeren Stromspitzen führen als beim direkten Zuschalten des stehenden Motors in Dreieckschaltung.

Im ungünstigen Fall ergeben sich folgende Probleme: Kurzschlusseinrichtungen lösen aus, das Dreieckschütz verschweißt bzw.

unterliegt hohem Kontaktabbrand, der Motor unterliegt einer hohen dynamischen Beanspruchung.

In den Stern-Dreieck-Starter-Schemata sind oft zwei verschiedene Anschlussarten des Motors angegeben: Einmal für Rechts- und zusätzlich für Linkslauf der Motoren.

Bei der Installation sollte das beachtet werden, um die Umschaltstromspitze möglichst klein zu halten.

Es ist auf die richtige Verdrahtung am Motorklemmbrett zu achten

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Stern-Dreieck-Kombination 11kW/400V 24VAC S online](#)



[kaufen](#)

